

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra, đánh giá công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn

Thực hiện Kế hoạch số 3352/KH-UBND ngày 08/12/2023 của UBND thị xã Hương Trà về kiểm tra, đánh giá công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thị xã. Qua công tác kiểm tra tại các chợ trên địa bàn thị xã trong thời gian qua, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn PCCC ghi nhận, phát hiện các cơ sở chợ vẫn còn nhiều tồn tại, vi phạm về an toàn PCCC cần khắc phục ngay để bảo đảm an toàn PCCC, cụ thể kết quả kiểm tra như sau:

1. Kết quả kiểm tra các cơ sở chợ trên địa bàn

Chợ Tứ Hạ:

Chợ Tứ Hạ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND phường Tứ Hạ quy mô chợ tạm có 273 lô, kiốt buôn bán (với 180 hộ kinh doanh). Tổng diện tích đất quy hoạch 4252m², diện tích xây dựng 1500m².

- Ban quản lý chợ được thành lập vào ngày 25/5/2018 theo Quyết định số 392/QĐ-UBND của UBND thị xã Hương Trà. Ban quản lý chợ gồm 03 thành viên; đã thành lập Đội PCCC cơ sở gồm 18 thành viên, ban đêm có 03 thành viên bảo vệ.

- Đã lập hồ sơ quản lý hoạt động PCCC, đã xây dựng phương án PCCC theo quy định.

- Hàng tháng Ban quản lý chợ đã tổ chức việc tự kiểm tra bảo đảm an toàn PCCC.

- Đội PCCC đã có 5 người được tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và được cấp giấy chứng nhận huấn luyện.

- Trang thiết bị, phương tiện PCCC gồm: 02 máy bơm chữa cháy (01 bơm điện, 01 bơm xăng), 5 bình chữa cháy xe đẩy, 36 bình chữa cháy xách tay, 08 họng nước chữa cháy (06 họng D50, 02 họng D65), 07 vòi chữa cháy, có trang bị lắp đặt hệ thống báo cháy tại khu vực kiốt mới trước chợ.

Tồn tại:

- Chưa cập nhật xây dựng phương án chữa cháy theo Mẫu PC17 Nghị định 136/2020/NĐ-CP và Phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở theo Mẫu số 04 Nghị định 83/2017/NĐ-CP

- Đội PCCC cơ sở chưa được tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC đầy đủ

- Một số lô kiôt bố trí hệ thống điện có dây dẫn điện chưa có ống dẫn bọc bảo vệ cách điện; bố bố trí hàng hóa gần các thiết bị điện, chưa đảm bảo khoảng cách an toàn về PCCC

- Hành lang an toàn PCCC chưa bảo đảm: nhiều lô kiôt sử dụng mái che, bạt, bìa catton che chắn trên hành lang an toàn về PCCC gây mất an toàn làm tăng nguy cơ gây cháy lan.

- Phía sau chợ các hộ kinh doanh không nằm trong khuôn viên chợ, có vị trí liền kề chợ bố trí hàng hoá và mái che lấn chiếm hành lang an toàn PCCC, lấn chiếm đường lối thoát nạn của chợ gây mất an toàn về PCCC.

Kiến nghị khắc phục: *Yêu cầu hoàn thành trong năm 2023*

Đối với UBND phường Tứ Hạ:

- Chú trọng đầu tư, bổ sung kinh phí hằng năm để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ (thực hiện và duy trì thường xuyên)

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan, Ban quản lý chợ tăng cường nhắc nhở, chấn chỉnh việc thực hiện các yêu cầu về công tác PCCC tại chợ như: Tuyệt đối không thấp hương trong khuôn viên chợ, bố trí hàng hoá gọn gàng bảo đảm an toàn PCCC, tháo dỡ các mái che, bạt che tạo khoảng cách/ hành lang an toàn PCCC trong khuôn viên chợ.

- Làm việc với các hộ kinh doanh không nằm trong khuôn viên chợ, có vị trí tiếp giáp nằm liền kề chợ thực hiện bảo đảm các yêu cầu về PCCC; bố trí hàng hoá và mái che không lấn chiếm hành lang an toàn PCCC, đường lối thoát nạn của chợ gây mất an toàn về PCCC

Đối với Ban quản lý chợ Tứ Hạ:

- Cập nhật hồ sơ, phương án chữa cháy cơ sở theo mẫu PC17 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính Phủ.

- Thời gian tới chủ động đăng ký tập huấn, nghiệp vụ PCCC cho các thành viên Đội PCCC cơ sở.

- Tổ chức thực tập phương án chữa cháy kết hợp thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

- Chấn chỉnh tình trạng các tiểu thương, hộ kinh doanh thấp hương trong khuôn viên chợ, bố trí hàng hoá không bảo đảm an toàn PCCC (hàng hoá để gần thiết bị điện), tháo dỡ các mái che, bạt che tạo khoảng cách/ hành lang an toàn PCCC trong khuôn viên chợ.

- Liên hệ Điện lực Hương Trà để kiểm tra lại hệ thống điện của các lô, kiôt trong chợ (**yêu cầu thực hiện ngay**).

Chợ Hương Văn:

Chợ Hương Văn thuộc thẩm quyền quản lý của UBND phường Hương Văn quy mô chợ có 93 lô, kiôt buôn bán (thực tế có 127 lô, kiôt). Tổng diện tích đất 874,1m².

- Đã thành lập Tổ quản lý chợ được thành lập vào năm 2021 gồm 03 thành viên; chưa thành lập Đội PCCC cơ sở.

- Đã lập hồ sơ quản lý hoạt động PCCC

- Phương tiện, thiết bị PCCC đã trang bị: 02 bình chữa cháy.

Tồn tại:

- Công tác lập hồ sơ chưa bảo đảm (Chưa xây dựng phương án chữa cháy và Phương án cứu nạn, cứu hộ theo quy định).

- Không thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các kiến nghị thực hiện các giải pháp về bảo đảm an toàn PCCC của Công an thị xã Hương Trà và Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND thị xã đối với Chợ Văn Xá – Hương Văn (Bao gồm: Khắc phục hệ thống điện mất an toàn, tạo hành lang an toàn PCCC xung quanh chợ).

- Đội PCCC cơ sở chưa được thành lập; các thành viên Tổ quản lý chợ chưa được tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

- Hệ thống điện của chợ mất an toàn về điện và gây nguy cơ dễ xảy ra cháy nổ (tình trạng việc đấu nối điện từ nhiều nguồn của các hộ dân vào chợ, các tiểu thương tự lắp đặt, bố trí thêm nhiều thiết bị điện gây quá tải so với công suất lắp đặt).

- các lô kiot bố trí hàng hóa gần các thiết bị điện, chưa đảm bảo khoảng cách an toàn về PCCC;

- Đường, lối thoát nạn không đảm bảo: Tình trạng các hộ gia đình xung quanh khuôn viên chợ để hàng hoá, sử dụng mái che, bạt che lấn chiếm hành lang an toàn PCCC tạo nguy cơ gây cháy lan vẫn chưa được xử lý, chấn chỉnh.

- Tình trạng để xe máy và các phương tiện, hàng hoá khác trong khuôn viên chợ lấn chiếm hành lang an toàn PCCC.

- Trang bị phương tiện PCCC không đầy đủ, hiện chỉ có 02 bình chữa cháy (còn thiếu hơn 12 bình chữa cháy và các dụng cụ chữa cháy thô sơ) chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn về PCCC.

Kiến nghị khắc phục: Yêu cầu hoàn thành trong năm 2023

Đối với UBND phường Hương Văn:

- Chú trọng đầu tư, bổ sung kinh phí hằng năm để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ (thực hiện và duy trì thường xuyên)

- Chấm dứt tình trạng câu móc điện từ các hộ dân vào khu vực chợ (**yêu cầu thực hiện ngay**); Liên hệ Điện lực Hương Trà để thiết kế, lắp đặt lại hệ thống điện trong chợ.

- Trang bị bổ sung ít nhất 12 bình chữa cháy và các dụng cụ chữa cháy thô sơ (bao gồm: câu liêm, xô chậu...), niêm yết bổ sung các nội quy tiêu lệnh PCCC

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan, Tổ quản lý chợ tăng cường nhắc nhở, chấn chỉnh việc thực hiện các yêu cầu về công tác PCCC tại chợ như: Tuyệt đối không thấp hương trong khuôn viên chợ, bố trí hàng hoá gọn gàng bảo

đảm an toàn PCCC, tháo dỡ các mái che, bạt che tạo khoảng cách/ hành lang an toàn PCCC trong khuôn viên chợ.

- Làm việc với các hộ kinh doanh không nằm trong khuôn viên chợ, có vị trí tiếp giáp nằm liền kề chợ thực hiện bảo đảm các yêu cầu về PCCC; bố trí hàng hoá và mái che không lấn chiếm hành lang an toàn PCCC, đường lối thoát nạn của chợ gây mất an toàn về PCCC

Đối với Tổ quản lý chợ Văn Xá – phường Hương Văn:

- Hoàn thiện bổ sung xây dựng phương án chữa cháy cơ sở theo mẫu PC17 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính Phủ.

- Thành lập Đội PCCC cơ sở; thời gian tới chủ động đăng ký tập huấn, nghiệp vụ PCCC cho các thành viên Đội PCCC cơ sở.

Chợ Hương Chũ:

Chợ Hương Chũ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND phường Hương Chũ có 02 khu vực chợ bao gồm:

- Chợ mới: Có vị trí nằm trên khu đất của Trụ sở UBND phường cũ và có tổng diện tích đất quy hoạch 6357m² hiện chỉ quy hoạch phân lô cho khu vực cá, thịt, hiện chỉ có một số tiểu thương đến bán hàng thực phẩm rau, củ, quả.

- Chợ cũ có vị trí sát đình làng La Chũ có diện tích đất 1165m² với quy mô chợ tạm dưới 200 lô, kiot, tình trạng chợ xuống cấp trầm trọng.

- Phương tiện, thiết bị PCCC đã trang bị: 06 bình chữa cháy.

- Tình trạng chợ xuống cấp cần triển khai nhanh chóng công tác di dời chợ sang khu vực mới để bảo đảm an toàn PCCC.

Tồn tại:

- Quá trình kiểm tra UBND phường Hương Chũ không xuất trình được hồ sơ quản lý công tác PCCC chợ.

- Không thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các kiến nghị thực hiện các giải pháp về bảo đảm an toàn PCCC của Công an thị xã Hương Trà và Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND thị xã đối với Chợ La Chũ – phường Hương Chũ (Bao gồm: di dời chợ sang khu vực mới, khắc phục hệ thống điện mất an toàn, tạo hành lang an toàn PCCC xung quanh chợ).

- Chưa thành lập Ban/tổ quản lý, chưa thành lập Đội PCCC cơ sở.

- Hệ thống điện của 02 khu vực chợ, chợ cũ mất an toàn về điện và gây nguy cơ dễ xảy ra cháy nổ (tình trạng việc đấu nối điện từ nhiều nguồn của các hộ dân vào chợ); đối với chợ cũ hệ thống điện đấu nối, lắp đặt mất an toàn, không có sự cải tạo, sửa chữa, không có nguồn điện chung, dây dẫn không được bọc cách điện bảo vệ, không có aptomat an toàn điện; xuất hiện tình trạng đấu nối nguồn điện từ nhiều nguồn của các hộ dân xung quanh vào chợ.

- Bố trí hàng hóa các lô kiot gần các thiết bị điện, chưa đảm bảo khoảng cách an toàn về PCCC; Tình trạng các hộ kinh doanh, tiểu thương để hàng hoá, sử dụng mái che, bạt che lấn chiếm hành lang an toàn PCCC tạo nguy cơ gây cháy lan vẫn chưa được xử lý, chấn chỉnh.

- Tình trạng để xe máy và các phương tiện, hàng hoá trong khuôn viên chợ lấn chiếm hành lang an toàn PCCC.

- Chợ mới chưa được quy hoạch phân lô, kiốt, chưa bố trí lắp đặt hệ thống điện, chưa có hệ thống xử lý nước thải...

- Trang bị phương tiện PCCC không đầy đủ, hiện chỉ có 06 bình chữa cháy (còn thiếu hơn 16 bình chữa cháy và các dụng cụ chữa cháy thô sơ) chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn về PCCC.

Kiến nghị khắc phục:

Đối với UBND phường Hương Chũ

- Triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc việc di dời chợ sang khu vực chợ mới để bảo đảm an toàn PCCC. Trong đó cần ưu tiên tiến hành quy hoạch, phân lô, xây dựng cơ sở hạ tầng, lắp đặt hệ thống điện khu vực chợ mới bảo đảm trước khi tổ chức vận động các tiểu thương, hộ kinh doanh đến buôn bán (**hoàn thành trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024**);

- Chú trọng đầu tư, bổ sung kinh phí hằng năm để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ (thực hiện và duy trì thường xuyên)

- Trước mắt để phục vụ hoạt động kinh doanh tại khu vực chợ cũ cần thực hiện hoàn thành các yêu cầu về bảo đảm an toàn PCCC (**hoàn thành trong năm 2023**) gồm:

+ Thành lập Ban quản lý chợ và Đội PCCC cơ sở; đăng ký tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho các thành viên Đội PCCC cơ sở.

+ Chấm dứt tình trạng câu móc điện từ các hộ dân vào khu vực chợ; Liên hệ Điện lực Hương Trà để thiết kế, lắp đặt lại hệ thống điện trong chợ (**yêu cầu thực hiện ngay**).

+ Trang bị bổ sung ít nhất 16 bình chữa cháy và các dụng cụ chữa cháy thô sơ (bao gồm: câu liêm, xô chậu...), niêm yết bổ sung các nội quy tiêu lệnh PCCC

- Hoàn thiện bổ sung hồ sơ quản lý PCCC chợ, xây dựng phương án chữa cháy cơ sở theo mẫu PC17 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính Phủ.

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan, Tổ quản lý chợ tăng cường nhắc nhở, chấn chỉnh việc thực hiện các yêu cầu về công tác PCCC tại chợ như: Tuyệt đối không thấp hương trong khuôn viên chợ, bố trí hàng hoá gọn gàng bảo đảm an toàn PCCC, tháo dỡ các mái che, bạt che tạo khoảng cách/ hành lang an toàn PCCC trong khuôn viên chợ.

- Làm việc với các hộ kinh doanh không nằm trong khuôn viên chợ, có vị trí tiếp giáp nằm liền kề chợ thực hiện bảo đảm các yêu cầu về PCCC; bố trí hàng hoá và mái che không lấn chiếm hành lang an toàn PCCC, đường lối thoát nạn của chợ gây mất an toàn về PCCC.

Chợ Hương Toàn:

Chợ Hương Toàn thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã Hương Toàn quy mô chợ có 80 lô, kiốt buôn bán. Tổng diện tích đất 2265m²

- Đã thành lập Ban quản lý chợ gồm 03 thành viên; Đội PCCC cơ sở có 13 thành viên đã được huấn luyện nghiệp vụ PCCC

- Đã lập hồ sơ quản lý hoạt động PCCC

- Phương tiện PCCC đã trang bị: 35 bình chữa cháy.

Tồn tại:

- Tình trạng các tiêu thương bố trí điện chiếu sáng, dây dẫn không được bọc cách điện.

- Tủ điện tổng của chợ quá trình kiểm tra bị khoá không bảo đảm an toàn khi có cháy nổ xảy ra để xử lý kịp thời

Kiến nghị khắc phục: *Yêu cầu hoàn thành trong năm 2023*

Đối với UBND xã Hương Toàn: Chú trọng đầu tư, bổ sung kinh phí hàng năm để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ (thực hiện và duy trì thường xuyên)

Đối với Ban quản lý chợ Hương Toàn:

- Chấm dứt tình trạng các tiêu thương bố trí điện chiếu sáng, dây dẫn không được bọc cách điện; liên hệ Điện lực Hương Trà để bố trí dây dẫn điện bảo đảm.

- Thực hiện việc để Tủ điện tổng của chợ luôn mở để xử lý kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra tại chợ.

Chợ Hương Bình:

Chợ Hương Bình thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã Hương Bình quy mô chợ có 41 lô, kiốt buôn bán. Tổng diện tích đất 3901m², diện tích chợ xây dựng 650m².

- Đã thành lập Tổ quản lý chợ gồm 03 thành viên; chưa thành lập Đội PCCC cơ sở; 01 thành viên đã được huấn luyện nghiệp vụ PCCC

- Đã lập hồ sơ quản lý hoạt động PCCC

- phương tiện PCCC đã trang bị: 13 bình chữa cháy.

Tồn tại:

- Chưa thành lập Đội PCCC cơ sở; các thành viên Tổ quản lý chợ chưa được tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC đầy đủ.

Kiến nghị khắc phục: *Yêu cầu hoàn thành trong năm 2023*

Đối với UBND xã Hương Bình: Chú trọng đầu tư, bổ sung kinh phí hằng năm để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ (thực hiện và duy trì thường xuyên)

Đối với Tổ quản lý chợ Hương Bình: Thành lập Đội PCCC cơ sở và thời gian tới chủ động đăng ký tập huấn, nghiệp vụ PCCC cho các thành viên Đội PCCC cơ sở.

Chợ Bình Thành:

Chợ Bình Thành thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã Bình Thành quy mô chợ có 16 lô, kiốt buôn bán (hiện trạng chỉ có 04 lô, kiốt hoạt động). Tổng diện tích đất 6575m², diện tích xây dựng 1168m²

- Đã thành lập Ban quản lý chợ gồm 03 thành viên; 01 thành viên đã được huấn luyện nghiệp vụ PCCC

- Đã lập hồ sơ quản lý hoạt động PCCC

- Phương tiện PCCC đã trang bị: 4 bình chữa cháy.

Tồn tại:

- Chưa thành lập Đội PCCC cơ sở.

- Hệ thống điện tại các lô, kiốt có dây dẫn đầu nối mất an toàn về Điện, không được bọc ống bảo vệ cách điện.

Kiến nghị khắc phục: Yêu cầu hoàn thành trong năm 2023

Đối với UBND xã Bình Thành:

- Chú trọng đầu tư, bổ sung kinh phí hằng năm để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ (thực hiện và duy trì thường xuyên)

- Liên hệ Điện lực Hương Trà để thiết kế, lắp đặt lại hệ thống điện trong chợ.

Đối với Tổ quản lý chợ Bình Thành: Thành lập Đội PCCC cơ sở và thời gian tới chủ động đăng ký tập huấn, nghiệp vụ PCCC cho các thành viên Đội PCCC cơ sở.

Chợ Bình Điền – xã Bình Tiến:

Chợ Bình Điền thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã Bình Tiến quy mô chợ có 16 lô, kiốt buôn bán (hiện trạng chỉ có 04 lô, kiốt hoạt động). Tổng diện tích đất 4300m², diện tích xây dựng 1000m² quy mô 130 lô kiốt đang hoạt động, hiện đang triển khai xây dựng chợ mới với diện tích đình chợ 550m².

- Đã thành lập Ban quản lý chợ gồm 02 thành viên;

- Đã lập hồ sơ quản lý hoạt động PCCC

- Phương tiện PCCC đã trang bị: 10 bình chữa cháy.

Tồn tại:

- Chưa thành lập Đội PCCC cơ sở; chưa đăng ký tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho các thành viên Ban quản lý chợ.

- Hệ thống điện tại các lô, kiốt có dây dẫn đầu nối mất an toàn về Điện, không được bọc ống bảo vệ cách điện.

- Đường, lối thoát nạn không đảm bảo: Tình trạng các hộ gia đình xung quanh khuôn viên chợ để hàng hoá, sử dụng mái che, bạt che lấn chiếm hành lang an toàn PCCC tạo nguy cơ gây cháy lan vẫn chưa được xử lý, chấn chỉnh.

- Trang bị phương tiện PCCC không đầy đủ, hiện chỉ có 02 bình chữa cháy (còn thiếu hơn 10 bình chữa cháy và các dụng cụ chữa cháy thô sơ) chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn về PCCC.

Kiến nghị khắc phục: Hoàn thành trong năm 2023

Đối với UBND xã Bình Tiến: *Yêu cầu hoàn thành trong năm 2023*

- Chú trọng đầu tư, bổ sung kinh phí hằng năm để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ (thực hiện và duy trì thường xuyên)

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan, Tổ quản lý chợ tăng cường nhắc nhở, chấn chỉnh việc thực hiện các yêu cầu về công tác PCCC tại chợ như: Tuyệt đối không thấp hương trong khuôn viên chợ, bố trí hàng hoá gọn gàng bảo đảm an toàn PCCC, tháo dỡ các mái che, bạt che tạo khoảng cách/ hành lang an toàn PCCC trong khuôn viên chợ.

Đối với Ban quản lý chợ Bình Điền – xã Bình Tiến:

- Thành lập Đội PCCC cơ sở; thời gian tới chủ động đăng ký tập huấn, nghiệp vụ PCCC cho các thành viên Đội PCCC cơ sở.

- Chấm dứt tình trạng câu móc điện mất an toàn của các hộ kinh doanh (**thực hiện ngay**); Liên hệ Điện lực Hương Trà để thiết kế, lắp đặt lại hệ thống điện trong chợ.

- Trang bị bổ sung ít nhất 10 bình chữa cháy và các dụng cụ chữa cháy thô sơ (bao gồm: câu liêm, xô chậu...), niêm yết bổ sung các nội quy tiêu lệnh PCCC.

2. Đề xuất, phương hướng trong thời gian tới

- Đề nghị UBND các xã, phường có chợ trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các kiến nghị cụ thể của Đoàn kiểm tra đối với từng cơ sở chợ tại mục “kết quả kiểm tra” bảo đảm đúng lộ trình, thời gian; đồng thời thực hiện nghiêm túc việc thực hiện để bảo đảm công tác PCCC tại chợ, cụ thể: *yêu cầu hoàn thành trước 30/12/2023*

+ Triển khai việc thành lập, kiện toàn các Ban/ tổ quản lý chợ, Đội PCCC cơ sở theo quy định, xây dựng quy chế hoạt động cụ thể và yêu cầu 100% các thành viên đội PCCC cơ sở chợ phải được tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

+ Triển khai quyết liệt chỉ đạo các bộ phận liên quan, Ban/Tổ quản lý chợ tăng cường nhắc nhở, chấn chỉnh việc thực hiện các yêu cầu về công tác PCCC tại chợ như: Tuyệt đối không thấp hương trong khuôn viên chợ, bố trí hàng hoá gọn gàng bảo đảm an toàn PCCC, tháo dỡ các mái che, bạt che tạo khoảng cách/ hành lang an toàn PCCC trong khuôn viên chợ.

+ Tăng cường công tác kiểm tra bảo đảm an toàn PCCC cơ sở chợ và các cơ sở kinh doanh sản xuất xung quanh khu vực chợ; xử lý nghiêm các tồn tại, sai phạm về vi phạm quy định bảo đảm an toàn PCCC.

+ Thực hiện nghiêm túc việc quản lý chợ theo quy mô số lô, kiôt đã quy hoạch, tuyệt đối không được tự ý mở rộng các lô, kiôt; việc mở rộng các lô, kiôt phải báo cáo ngay lãnh đạo thị xã nắm để chỉ đạo.

- Đối với Phòng Kinh tế thị xã tăng cường công tác hướng dẫn UBND các xã, phường trong công tác quy hoạch bố trí, phân lô, kiôt; chuyển đổi xã hội hoá công tác hoạt động quản lý chợ để phù hợp với đặc điểm tình hình phát triển kinh tế của địa phương.

Đoàn kiểm tra liên ngành UBND thị xã thông báo lãnh đạo UBND xã, phường tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, ĐKTLN.

TRƯỞNG ĐOÀN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ
Nguyễn Việt Hà